



ПК0+00.00 – точка подключения к существующему распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (PN<0.6 МПа, 225 мм) "Мамедоба шель-Небуз" Туапсинского района в соответствии с ТУ №03-04/7 от 21.02.2025 г., выданными АО "Газпром газораспределение Краснодар". Врезка без остановки транспорта газа под давлением, патрубок-накладка ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 225x110 мм.
X=371489.4268; Y=1393568.0467

ПК0+00.00 – точка подключения к существующему распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (PN<0.6 МПа, 225 мм) "Мамедоба шель-Небуз" Туапсинского района в соответствии с ТУ №03-04/7 от 21.02.2025 г., выданными АО "Газпром газораспределение Краснодар". Врезка без остановки транспорта газа под давлением, патрубок-накладка ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 225 мм.
X=369880.5136; Y=1393647.2616

Кладбище на з/у
23:33:000000:4452

Санитарно-защитная
зона кладбища 100 м

- Условные обозначения:
- - проектируемый газопровод
 - - охранная зона газопровода
 - - предварительная полоса отвода
 - - границы кадастрового квартала согласно ЕГРН
 - - границы населенных пунктов, сельских поселений, районов, субъектов РФ
 - - границы существующих согласно ЕГРН
 - ° 20 - угловая точка полосы отвода

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Хадарова			13.10.25
Проб.					
Н.контр.					
ГИП		Юдин			13.10.25

5351.059.П.0/0.1651			
Межпоселковый газопровод к с. Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края			
Ситуационный план		Стадия	Лист
		П	3
1:1000		ООО "ИПИГАЗ"	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	